

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 29/_____

Сарыюзекский с.о.
Место составления

11.03.2022 г.
Время 11:49

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 29 от 04.03.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАЖКЕНОВА АЙГЕРИМ АЗАМАТОВНА - старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Уголки, Байтерек (УЛИЦА), 10.

5. Срок проведения проверки 10.03.2022 - 11.03.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Уголки отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы (ПК ВЭРС) автоматическая пожарная сигнализация находится в не рабочем состоянии. Основание: п.1-5 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует огнезащитная обработка и покрытий строительных конструкций, материалов деревянных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний.	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Основание: п.2-31 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г.;	
3	Допускается нарушений условий эксплуатации теплогенерирующих аппаратов (отопительное устройство) их размещение в не приспособленных для этих целей помещениях(местах). Основание: п.п.10 п.17 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г.;	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствуют знаки пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарного водоема). Основание: п. 1624 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

А.С. Саулышев *А.С. Саулышев К.С.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Сидейменова А.Т.

Саулышев

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Возражения не имею

Приложение на «__» листах

«11» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Согласовано
Начальник ОЧС
Зерендинского района
подполковник г/з Жолдин Е.Ж.

Утверждаю
Заведующая
КГУ «ОСШ с.Уголки»
Сулейменова А.Т.
Сулейменова



«_14_»_03_2022г

«_14_»_03_2022г

План
мероприятий по устранению нарушений указанных в акте №29 от
11.03.2022г. по результатам проведенной проверки пожарной безопасности
КГУ «Основная средняя школа с.Уголки»

№п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметки об исполнении
1	В здании школы (ПК ВЭРС) автоматическая пожарная сигнализация находится в не рабочем состоянии	08.08.2022	Қызбикенов М.А.	выполнено
2	Отсутствует огнезащитная обработка и покрытий строительных конструкций, материалов деревянных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний	08.08.2022	Қызбикенов О.М.	Заявка РОО
3	Допускается нарушений условий эксплуатации теплогенерирующих аппаратов (отопительное устройство) их размещение в не приспособленных для этих целей помещениях(местах)	08.08.2022	Қызбикенов О.М.	Заявка РОО
4	Отсутствуют знаки пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарного водоема)	08.08.2022	Қызбикенов О.М	выполнено

Составил: _____